



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и. E-mail: mchs@alregn.ru телефон 8 (3852)20-23-19

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6
УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700 г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10 E-mail kamgpn@mail.ru, телефон 8(38584) 2-11-43,
2-31-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 373/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Чернопятовская основная общеобразовательная школа"
в лице директора Кадышевой З.П.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Свитенко Дмитрия Анатольевича № 373 от «02» декабря 2021 года,
в период с 10 час. 00 мин. «14» декабря 2021 г. по 12 час. 00 мин. «14» декабря 2021 г.

Дознавателем ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю мл. лейтенантом в. службы Кутьиным Денисом Олеговичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Чернопятовская основная общеобразовательная школа» Зудина Любовь Алексеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) с внесением информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; п. 54	18.07.2022	
2.	На объекте защиты в складском помещении 1-ого этажа эксплуатируется один пожарный извещатель	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические». Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 : п. 13.3.2	18.07.2022	
3.	На объекте защиты выходы из этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года : п.3 ст.4; Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194; п. 4.4.6	18.07.2022	
4.	На объекте защиты (корпус дошкольной группы) отсутствует план эвакуации людей при пожаре, выполненный в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 ; п. 5	18.07.2022	
5.	На объекте защиты пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опас-	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 56	18.07.2022	

	ных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
6.	На объекте защиты пожарный щит не укомплектован немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 7	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 410	18.07.2022	
7.	На объекте защиты выбор типа огнетушителей №7, №21 осуществлен не в соответствии с разделом XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 60	18.07.2022	
8.	На объекте защиты огнетушители №6, №8 расположены на высоте более 1.5 метра	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 409	18.07.2022	
9.	На объекте защиты в помещении электрощитовой допущено использование электропроводов и кабеля с видимыми нарушениями изоляции	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 : п/п а) п. 35	18.07.2022	
10.	На объекте защиты допущено оставление без присмотра, включенных в электрическую сеть электроприборов, находящихся в режиме ожидания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п/п и) п. 35	18.07.2022	
11.	На объекте защиты люк чердачного помещения не закрыт на замок. Вблизи расположения чердачного люка не размещена информация о месте хранения ключей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 : п. 18	18.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И.о. директора МБОУ "Чернопятковская ООШ" Зулина Л.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Л. Зулин
(подпись)

Дознаватель ОД ТО НД и ПР № 6 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю мл. лейтенант вн. службы Кутьин Д.О.
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Д.О. Кутьин
(подпись)